



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

26.09.2023 № ИГ-117-2073-12-3

На № 34522944 от 11.09.2023.

Безногих М.В.

E-mail: [beznogih@bk.ru](mailto:beznogih@bk.ru)

О передаче сигналов о пожаре

По поручению руководства МЧС России в ответ на Ваш запрос сообщаем, что в соответствии с п. 5.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» система пожарной автоматики (далее – СПА) должны проектироваться, исходя из условия взаимодействия входящих в нее систем противопожарной защиты, а также обеспечения единства СПА защищаемого объекта. Под объектом может пониматься как отдельно стоящее здание, так и комплексы отдельно стоящих зданий или сооружений.

Технические решения, применяемые для сведения сигналов, формируемых системами противопожарной защиты отдельно стоящих зданий объекта, в единую диспетчерскую могут быть различны. Например, технические средства СПА различных зданий могут быть объединены общей интерфейсной линией связи. При отсутствии у примененных технических средств СПА данной функции возможно применение системы передачи извещений о пожаре (далее – СПИ), требования к которой регламентируются ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования и методы испытаний». Решение о выборе конкретного технического решения принимает проектная организация.

Начальник института

Здор Владимир Леонидович  
Семененко Наталья Викторовна  
+7 (495) 529-81-68



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко