



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

22.08.2022 № ИГ-117-1387-12-3

На № б/н от 09.08.2022.

Бочугову М.В.

E-mail: mihail.bochugov@gmail.com

О прокладке линий связи

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что требования к прокладке линий связи систем противопожарной защиты (СПЗ) регламентируются разделом 6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». В соответствии с требованиями п. 6.6 СП 6.13130.2021 запрещается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения.

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» различает одиночную и групповую прокладки в зависимости от расстояния между кабелями (300 мм). Исходя из вышесказанного, линии СПЗ должны быть проложены на расстоянии более 300 мм при параллельной открытой прокладке от силовых кабелей иного назначения.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Здор Владимир Леонидович
Семененко Наталья Викторовна
+7 (495) 529-81-68