



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

№

от 07.11.2022

О разъяснении требований нормативно-технической документации

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают, что под формулировкой «кабель питания СПЗ» при использовании СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» необходимо понимать как цепи питания, представляющие собой участок цепи от щита питания и управления той или иной системы, питаемой от панели ПЭСЗ или самостоятельного НКУ, до исполнительного устройства (двигателей установок водяного пожаротушения, двигателей вентиляторов противодымной вентиляции и т.п.). Данный термин будет включен в раздел 3 «Термины и определения» при разработке изменений №1 к данному своду правил.

Таким образом кабель, обеспечивающий питание 12 В или 24 В от блока питания ИВЭПР до ППКОП, МДУ или РМ-4К, и далее до оповещателя или клапана, обеспечивая его управление подачей или снятием напряжения, не является кабелем питания СПЗ.

Исходя из выше приведенного прокладка данных кабелей отдельно от кабелей линий связи СПЗ не требуется.

Также обращаю Ваше внимание на то, что п. 6.6 СП 6.13130.2021 будет переработан при разработке изм. № 1 к данному своду правил.

Заместитель начальника института –  
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин

Грузинова Ольга Ивановна  
Варлашкин Андрей Александрович  
8(495)524-82-31