



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Шакировой А.Ф.

Театральный проезд, 3, Москва 109012
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

21.12.2022 № ИГ-19-2717
На № 34437414 от 01.12.2022

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев Ваше обращение от 01.12.2022 № 34437414 (вх. МЧС России от 02.12.2022 № ГИ-16583), сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Техническая документация на системы противопожарной защиты должна содержать техническое описание продукции (инструкции, паспорта и т.д.), копии сертификатов на элементы систем и другую документацию, позволяющую идентифицировать смонтированные на объекте защиты системы противопожарной защиты.

По результатам пусконаладочных испытаний на объекте защиты должны храниться соответствующие протоколы (акты) испытаний систем противопожарной защиты.

Заместитель директора Департамента
надзорной деятельности и
профилактической работы

А.А. Макеев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10636847A836B5E71253268FFD3799904F5613
Владелец: МАКЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 21.12.2021 по 21.03.2023